

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОССТАНДАРТ

№ 0322244



Серия А

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в реестре

№ ВУ/112 02.01. 033 00511

Срок действия с 29.06.2016 по 28.06.2021

Аккредитованный орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение "Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (№ ВУ/112 033.01), 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а, тел. 233-93-99, факс 294-64-83.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная ООО "Ритерна",

Республика Беларусь, Минский р-н, г. Заславль, ул. Советская, 134а.

и представленная на сертификацию под наименованием Ворота противопожарные 2-го типа (при одностороннем огневом воздействии со стороны противоположной стороне крепления петель калитки), комбинированные, с калиткой, однопольные, правые (левые), откатные марки ВП-2-К-к-1п(л)-От-пл (разрешенные размеры, мм: мин. 2490x2060, макс. 4590x4760).

СТБ 1394-2003, КД: ВПП-120.00.00.000 СБ.

код ОКП РБ – 25.12.10

Серийное производство.

код ТН ВЭД ТС – 730830000

соответствует требованиям технических нормативных правовых актов:

ТР 2009/013/ВУ, ст. 5 п. 3.5.1 (СТБ 1394-2003, п.п. 4.2.1.2, 4.2.2.7 - 4.2.2.9).

Заявитель (изготовитель, продавец) ООО "Ритерна",

Республика Беларусь, 220140, г. Минск, ул. Тимошенко, 8, офис 11.

код УНП – 190470648

Сертификат выдан на основании:

а) документов отчет о проверке производства от 13.06.2016;

б) протоколов испытаний ИЦ "НИИ ПБ и ЧС МЧС РБ", № ВУ/112 02.1.0.0042, № 04-52/566П от 02.05.2016 с дополнением № 1 от 27.06.2016.

Инспекционный контроль осуществляет Орган по сертификации РЦСиЭ МЧС РБ

Особые отметки Сертификат хранить не менее пяти лет после окончания срока действия.

Дополнительная информация Ворота относятся ко 2 типу противопожарного заполнения проемов в противопожарных преградах - имеют предел огнестойкости EI 30.



Руководитель органа
по сертификации

Эксперт-аудитор

подпись

подпись

Э.Э.Шатило

инициалы, фамилия

С.А.Здапевич

инициалы, фамилия